



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione a far eseguire lavori di riparazione di una cisterna gasolio

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE RIFERISCE

Poichè si verificava con una certa frequenza il fermo autobus causato da presenza di acqua nel gasolio, si procedeva alla verifica del contenuto delle cisterne interrate (3 da 10'000 litri ciascuna) che alimentano le colonnine erogatrici aziendali.

In una di esse si riscontrava la presenza di acqua sicchè si è ipotizzata una rottura del rivestimento metallico esterno.

Le suddette cisterne infatti sono in esercizio da circa trenta anni, sicchè non è improbabile che si siano verificati fenomeni di corrosione che, in occasione di piogge intense, consentano il passaggio di acqua all'interno.

Come da relazione allegata, a firma dell'ing. Rizzo, occorre urgentemente procedere ad una pulizia e verifica della cisterna in questione e, se possibile, alla sua riparazione mediante rivestimento interno.

A tal fine si è già proceduto ad una ricerca di mercato, acquisendo informalmente preventivi dalle ditte Hydrochemical Service di Taranto e Sitek di Avellino, che ha consentito di preventivare una spesa di £ 6'000'000 oltre IVA che può gravare sul bilancio preventivo 1996 alla voce "Lavori per manutenzione affidati a terzi".

Il sottoscritto, poichè la spesa presunta supera i limiti di spesa autorizzabili dalla direzione, propone alla C.A. che venga autorizzato l'affidamento a trattativa privata, stante il modesto importo dei lavori e l'urgenza di farli eseguire, dei lavori di riparazione della cisterna come da relazione allegata.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Udita la relazione e la proposta del Direttore di Esercizio;
- vista la relazione dell'ing. Rizzo;
- Visto l'art. 6 T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare la Direzione di Esercizio a far eseguire, previa trattativa privata con le ditte Sitek e Hydrochemical, i lavori di riparazione della cisterna gasolio fuori servizio;
- di far gravare la spesa presunta di £ 6'000'000 oltre IVA sul bilancio preventivo 1996 alla voce "Lavori e manutenzioni affidati a terzi";
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di poter disporre dell'intera capacità di accumulo, poichè con sole due cisterne l'Azienda è costretta a rifornirsi quotidianamente di gasolio ad evitare il fermo del servizio;

Il Presidente


Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

- 5 FEB. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(Dott. ss. Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)

Taranto, 12/febbraio/1996

N° di Protocollo : Dir/ *290/96*

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte della Commissione Amministratrice e dal Presidente di questa Azienda, in data 5 e 8 febbraio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 27 - 28 - 29 - 30 - **31** - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
- 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Lucibello)

*pa. 13/2/96
A. De Ciano*

N. PROT. AT/34 del 29/01/96

AMAT- TARANTO
AREA TECNICA

→ AL DIRETTORE
ing. Francesco Lucibello
p.c. AL DIRIGENTE TECNICO
Sig. FERRANTE Giuseppe
SEDE

OGGETTO: Riparazione cisterna gascio fuori servizio

Si trasmettono:

- relazione tecnica
- bozza di deliberazione


inerenti i lavori in oggetto.

Ta L. 29-01-96

Distinti Saluti

H. CAPO AREA TECNICA

ING. PIETRO RIZZO



AMAT-TARANTO

AL DIRETTORE

ing. Francesco Lucibello

SEDE

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria su cisterna di gasolio.

Si fa presente alla S.V. che nei giorni passati vari autobus sono andati in avaria per presenza di acqua nel gasolio.

Da accertamenti eseguiti si è riscontrata presenza di acqua e terriccio in una delle cisterne di accumulo del gasolio.

Attualmente la suddetta cisterna è stata esclusa dall'esercizio in attesa di verificare la causa dell'infiltrazione. Ciò comporta la riduzione di 1/3 della capacità di stoccaggio del combustibile (il Deposito, infatti, è dotato di n. 3 cisterne di stoccaggio gasolio aventi la capacità singola di 10.000 lt) rendendo precaria la situazione dei rifornimenti allorché si susseguono più giornate festive.

Va considerato, infatti, che il consumo giornaliero di gasolio si aggira sui 13.000 lt, per cui l'autonomia disponibile con tutte e tre le cisterne in uso è di poco più di 2 giorni. La suddetta autonomia si riduce ad 1,5 giorni con una cisterna fuori servizio.

E' nei programmi dell'Azienda la realizzazione di un ampliamento della capacità di stoccaggio del gasolio, con installazione di nuovi serbatoi di maggiore capacità complessiva; va rilevato però, che il suddetto intervento richiede i necessari tempi tecnici per l'approntamento della gara di appalto e lo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei lavori.

In attesa di realizzare il suddetto programma, occorre operare un intervento immediato per porre riparo all'attuale situazione che può, senz'altro, ritenersi di emergenza in quanto, se dovesse venir meno un altro serbatoio, non sarebbe assicurata neanche l'autonomia giornaliera per l'espletamento del servizio.

A questo proposito va osservato che i serbatoi esistenti, di tipo metallico interrato, hanno tutti la stessa età (sono in opera dall'entrata in esercizio del Deposito, circa anni 35), per cui se c'è in atto un fenomeno di corrosione su uno di essi, sembra lecito attendersi che anche gli altri siano nelle stesse condizioni.

Al fine di accertare le condizioni in cui si trovano i serbatoi, occorre procedere alla loro pulizia e bonifica; a tal proposito è stata interpellata la ditta ECOLOGICA SRL di Taranto, la quale ha formulato, per le operazioni di cui

sopra, l'offerta allegata (ALL.01).

Le ricerche sono state estese ad altre ditte operanti nel settore, rinvenendo la possibilità di eseguire, oltre che la pulizia e bonifica, anche la riparazione del serbatoio mediante opportuno rivestimento interno, come risulta dalle allegare offerte delle ditte: VITEK SRL di Mercogliano (AV), ALL.02/03) ed HYDROCHEMICAL SERVICE SRL di Taranto, ALL.04.

E' stata, infine, sondata la possibilità di sostituire il serbatoio con altro analogo, come risulta dalle offerte presentate dalle ditte: ITALIANA CARBURANTI SPA-filiale di Taranto-ALL.05; A.CAPASSO E C. SRL di Bitonto (BA), ALL.06.

Il risultato delle indagini esperite viene riassunto come di seguito:

1) 1^ possibilità: pulizia e bonifica del serbatoio per rilevare lo stato

DITTA ECOLOGICA-TARANTO.....£ 2.500.000

2) 2^ possibilità: pulizia, bonifica e riparazione del serbatoio con rivestimento interno

A) DITTA HYDROCHEMICAL SERVICE SRL

DI TARANTO.....£ 4.400.000

(l'importo è da considerarsi approssimativo perchè l'offerta è stata riferita a tutti e tre i serbatoi)

B) DITTA VITEK SRL DI AVELLINO.....£ 6.320.000

3) 3^ possibilità: sostituzione del serbatoio con altro analogo

A) ITALIANA CARBURANTI SPA-TARANTO.....£16.692.000

B) DITTA A.CAPASSO E C.-BARI.....£13.000.000

In base alla disamina delle varie possibilità di intervento che si presentano, si ritiene che la soluzione più confacente del problema sia la seguente:

1) Affidare a trattativa privata, stanti i motivi di urgenza di cui alla legge 109/94-art.24-in materia di lavori pubblici, alla ditta che offrirà le migliori condizioni tecnico-economiche, scelta tra VITEK SRL ed HYDROCHEMICAL SERVICE, i lavori di pulizia, bonifica e riparazione del serbatoio.

In questo modo sarà possibile verificare le condizioni in cui si trova il serbatoio, effettuare una rapida riparazione e restituirlo all'esercizio, risolvendo così la situazione di precarietà ed il rischio di disservizio.

2)Dopo aver valutato le condizioni in cui si trovano i serbatoi,procedere alla predisposizione degli atti per espletare regolare gara di appalto per:

a)riparazione degli altri due serbatoi da 10.000 lt(se possibile e conveniente)ed installazione di n.2 nuovi serbatoi da 15.000 lt,come dai programmi aziendali;

oppure

b)sostituzione dei tre serbatoi da 10.000 lt con altri nuovi ed installazione di ulteriori due serbatoi da 15.000 lt.

Secondo le ipotesi fatte,sarà possibile far fronte all'emergenza con una spesa contenuta ed attendere l'iter procedurale per la esecuzione dell'intervento definitivo.

Taranto li 28.01.1996

Distinti Saluti/
Capo Area Tecnica
ing.Pietro Rizzo



18 GEN. 1996

FAX

794 di Prot.

Data 16 gennaio 1996

Numero di pagine, inclusa la copertina: 3

Spett.: AMAT
Taranto

Telefono: 099-7356111
Fax: 099-7794247

DA: VITEK srl
Via Nazionale 225
83013 Mercogliano
AVELLINO
MITTENTE: Marco F. Romagnolo

Telefono: IC-39-825-682635
Fax: IC-39-825-682614

Ca: Ing. Rizzo

NOTE: ☐ Urgente ☐ Per revisione ☐ RSVP ☐ Vs. commenti

In riferimento alla Vs. necessità di rigenerare N°3 serbatoi di GASOLIO da 10Mc presso il Vs. deposito di Taranto, Vi comunichiamo la nostra migliore offerta per:

1. Aspirazione residui Max 1000 Kg
2. Apertura e chiusura N°3 passi d'uomo
3. N°3 sabbiature
4. N°3 rivestimenti
5. N°3 tests
6. Spese per gg6 di trasferimento.

Totale Lire 14.500.000 (quattordicimilionitrecentomila)

In caso di un'eventuale ritorno per il completamento dell'opera a causa di ritardi non dipendenti dal nostro operato (cisterne molto danneggiate, passi d'uomo non ostruiti, eccessivi residui da aspirare, ecc....) Vi verranno addebitate ulteriori eventuali spese di trasferimento al costo di £.2.000 al Kilometro e £ 600.000 per ogni giorno aggiuntivo di lavoro.

I residui verranno smaltiti a norma di legge al costo di £ 2.300 al Kg.

Eventuali travasi di carburante al costo di £ 60 al Lt.

(segue)

Att. 02

(segue 2)

In caso di impossibilità di rivestire il serbatoio per cause di forza maggiore (eccessivo stato di deterioramento del serbatoio) saranno a Vostro carico gli eventuali lavori effettuati:


- | | | |
|--|---------------|-------------|
| 1. Apertura passo d'uomo | £ 175.000 | a serbatoio |
| 2. Sabbiatura | £ 160.000 | a serbatoio |
| 3. Smaltimento fanghi | £ 2.300 al Kg | |
| 4. Chiusura passo d'uomo | £ 285.000 | a serbatoio |
| 5. Spese di trasferimento (se nessun serbatoio fosse riparabile) | £ 2.000 al Km | |

I prezzi di cui sopra sono al netto di IVA

Il pagamento da concordare.

A saldo avvenuto invieremo apposita certificazione e garanzia come da allegato.

Distinti saluti


Marco E. Romagnolo
amministratore

PS.=Per conferma d'ordine, Vi preghiamo di rispedirci, viafax, debitamente firmate, la presente offerta e le condizioni generali che pure allegiamo.

CONDIZIONI GENERALI E GARANZIE

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

La VITEK è un'impresa per il rivestimento interno di serbatoi interrati e fuori terra a mezzo di una resina epossidica formulata appositamente per contenere carburanti, oli minerali, sostanze chimiche od alimenti.

Il rivestimento del serbatoio avviene mediante il seguente procedimento approvato:

- Asportazione dei residui;
 - Degasificazione e rilevazione grado di esplosività dell'atmosfera interna al serbatoio;
 - Apertura passo d'uomo;
 - Completamento asportazione residui e controllo stato del serbatoio;
 - Chiusura di tutte le perdite;
 - Sabbatura serbatoio;
 - Applicazione resina con equipaggiamento a pistola Airless;
 - Essiccazione;
 - Controllo durezza resina;
 - Controllo spessore (minimo 2,5mm);
- Sono a carico del committente la possibilità di allacciamento alla rete elettrica ed idrica.
Sono a carico della VITEK srl: materiali, attrezzature, assicurazioni RCT-RCO.

2) GARANZIE

La VITEK srl garantisce dalla ultimazione dei lavori:

- Il materiale applicato anni 10 (dieci);
- La tenuta del passo d'uomo mesi 3 (tre)

Nelle ipotesi di cui il sub a) e b) sono fatte salve comunque rotture accidentali (terremoti, inondazioni ed altre calamità naturali) o movimenti della lamiera, e comunque da eventuali avvenimenti non dipendenti dall'intervento della società ovvero messa a contatto del rivestimento con sostanze non incluse nel seguente elenco: Carburanti classificati A e C ASTM, Diesel, miscela Etanolo/Benzina (max 30% EtOH), Olio da riscaldamento, Benzina avio, Benzina ossigenata (max 15% MTBE, TBA, ETBE o TAME), Benzina verde, JetA1, miscela Metanolo/Benzina (max 30% MeOH), Toluene, Xilene, Acqua distillata.

La garanzia comprende esclusivamente gli interventi necessari per l'eliminazione di eventuali vizi e/o difetti nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Resta ad esclusivo carico del committente, che con la sottoscrizione del presente atto se ne assume ogni conseguenza, il risarcimento dei danni subiti da terzi a causa dei difetti nell'esecuzione delle opere.

La società è esonerata da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati ad esempio a tubazioni di aspirazione e di sfiato durante l'esecuzione delle opere richieste.

La garanzia non è dovuta se il Committente ha accettato l'opera e le difformità od i vizi erano a Lui conosciuti od erano riconoscibili.

Il Committente deve, a pena di decadenza, denunciare alla società la difformità od i vizi entro 8 gg. dalla scoperta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta inteso che qualora la società intervenga dietro richiesta del Committente e venga accertata la regolarità dei lavori eseguiti e della perfetta rispondenza tecnica, le spese sostenute sono completamente a carico del Committente.

Si stabilisce, inoltre, che qualora intervenisse un'altra ditta per il controllo di tenuta del serbatoio, la società dovrà essere messa al corrente in tempo utile per poter presenziare all'eventuale pressatura; in mancanza alcuna responsabilità potrà essere addossata alla società.

3) VALIDITÀ PREZZI

I valori indicati in offerta resteranno fermi fino al 60° giorno dalla data delle presenti condizioni e comunque fino a ns. nuova offerta. In ogni caso, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si verificassero aumenti nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, la società potrà chiedere una revisione del prezzo.

Uguale si avrà revisione del prezzo se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano più onerosi i lavori da eseguire da parte della società.

In caso di mancato o ritardato pagamento dei lavori eseguiti decorreranno a carico del Committente gli interessi pari al 24% all'anno, salvo il risarcimento di ogni eventuale maggiore danno, che dovesse derivare all'appaltatrice, e salvo ogni diritto di quest'ultima a far valere giuridicamente le proprie ragioni di credito, fin dal giorno successivo a quello dell'inadempimento di esso Committente. Nell'ipotesi considerata, eventuali somme corrisposte dal Committente in conto dei lavori eseguiti, potranno essere trattate dalla VITEK srl a titolo di irriducibile penale in conto dei maggiori danni.

4) COMPETENZA

Per le controversie derivanti dal presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Avellino.

FIRMA _____

IL COMMITTENTE _____

Dichiero di aver letto le Condizioni Generali del Contratto di cui al nn. 1, 2, 3 e 4, e di approvarle specificamente ed incondizionatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 C.C.

FIRMA _____

IL COMMITTENTE _____

FAX

903 di Prot.

Data 21 gennaio 1996

Numero di pagine, inclusa la copertina: 1

Spett.: AMAT
TARANTOACQ. DA: VITEK srl
Via Nazionale 225
83013 Mercogliano
AVELLINO
MITTENTE: Marco F. Romagnolo

Telefono: 099-7356111

Fax: 099-7794247

Telefono: IC-39-825-682635

Fax: IC-39-825-682614

Ca: ING. RIZZO NOTE: ☒ Urgente ☐ Per revisione ☐ RSVP ☐ Vs. commenti

Di seguito Vi invio la nostra migliore offerta per la rigenerazione di un Vostro serbatoio di GASOLIO da Mc10 sito presso il Vostro deposito di TARANTO:

£.6.705.000 (Seimilionisettecentocinquemila).

L'importo sopra specificato comprende:

- Apertura e chiusura N°1 passo d'uomo con sostituzione bulloni e guarnizioni
- Sabbiatura e rivestimento interno con resina epossidica
- Test di spessore rivestimento.
- Giorni previsti di intervento 2 (due) pernottamenti 1 (uno)

Questa offerta deve considerarsi integrativa alla nostra precedente del 16/01/96 ed a questa legata per ogni altra condizione qui non specificata.

In caso di impegnativa da parte Vostra di assicurarci la rigenerazione degli altri due serbatoi a scadenze di 60gg l'uno dall'altro la nostra offerta sarà di £.6.320.000(seimilionitrecentoventimila).

Gli importi di cui sopra sono al netto di IVA

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro porgo

Distinti saluti


Amministratore

All.03

HIDROCHEMICAL SERVICE s.r.l.

CHIMICA APPLICATA ALLA MANUTENZIONE

- Qualità
- Tecnologia
- Servizi
- Con prodotti



Taranto, 19/01/96
Ns. Rif. n° 014/GL/ei/96

Spett.le
A M A T
Via C. Battista
74100 TARANTO

Alla Cortese Attenzione dell'Egr. Sig. NIGRO

OGGETTO: Bonifica e rivestimento protettivo N° 3 Serbatoi
di gasolio da 10.000. litri caduno.

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e Vi
sottoponiamo la ns. migliore quotazione per il lavoro di Vs.
interesse:


SVUOTAMENTO, BONIFICA E RIVESTIMENTO DI N° 3 SERBATOI
INTERRATI CONTENENTI GASOLIO DA LITRI 10.000./CAD.

- Prezzo a corpo: £. 13.200.000.
- Pagamento: 60 GG D.F.

Nella speranza che quanto sopra possa risultare di
Vs. interesse, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più
cordiali saluti.

HIDROCHEMICAL SERVICE S.r.l

(Ing. Gaetano Dops)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Gaetano Dops'.

11.04

**Italiana Carburanti**SOCIETÀ PER AZIONI
SEDE SOCIALE E LEGALE IN TARANTO
VIA DELL'UNITÀ D'ITALIA, 898/700
74029 TALSANO (TA) - ☎ 099/511051 PBXCOPIA

TELEFAX n° _____

DATA

26/01/96DA: ITALIANA CARBURANTI S.p.A.

A :

AMAF

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIG. _____

RIZZO

n° di pagine oltre la presente _____

01

OGGETTO: _____

PREVENTIVOSOSTITUZIONEVS. SERBATOIOAll. 05**Nuovi Numeri ☎ 7311051 - 7311052 - Fax: 7717092**

Spett.le

AMAT

Via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO

Descrizione	UM	Q.ta'		Prezzo Unitario	Importo	NOTE
Rimozione vecchio impianto						
Apertura PASSO D'UOMO			a corpo		178.000	*
Travasamento Carburante (eventuale)			L/lt	65		*
Trasporto fanghi (max 1000 kg)			L/kg	2.300		*
Bonifica serbatoio	N.	1			875.000	*
Creazione vano serbatoio						
Scavo con mezzo meccanico	mc	32	a corpo		2.300.000	
Trasporto a discarica materiale scavo	mc	22	L/mc	70.000	1.540.000	
Casseforme in legno per fondazione	mq	40	L/mq	12.000	480.000	
Ferro aderenza migl. FEB 44 K in ragione di 150 kg/mc	kg	150	L/kg	1.180	177.000	
Calcestruzzo in cemento per fondazione 300 kg/cm ² tipo 425	mc	12	L/mc	98.000	1.152.000	
Reinterro serbatoio						
Serbatoio mc 10 in ferro con rivestimento esterno in vetroresina	N.	1			6.560.000	
Colmatura scavo con detrito di cava	N.	1			800.000	
Chiusura PASSO D'UOMO			a corpo		285.000	
Colegamenti Idraulici	N.	1			350.000	
Rifacimento manto stradale	mq	21	L/mq	95.000	1.995.000	
TOTALE					16.692.000	

I prezzi di cui sopra riportati sono al netto di IVA

* Operazioni necessarie affinché il serbatoio non sia considerato RIFIUTO SPECIALE

Sono a carico del committente:

Possibilità allacciamento F.M., acqua, recipienti per lo scarto di lavorazione per eventuali fondi

I valori indicati in offerta resteranno validi fino al 30° giorno dalla data della stessa. In ogni caso, qualora per qualsiasi circostanza si verificano aumenti nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, la società potrà chiedere la revisione del prezzo. Ugualmente si avrà revisione del prezzo se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti, che rendano più onerosi i lavori da eseguire da parte della società.

25 GEN. 1996

1073 di Pro **A. CAPASSO & C. S.r.l.**

Sede: S.S. 98 Km. 17,785 - 70032 Bitonto (BA) - Tel. 080/8743921 - Fax 080/8746541
Reg. Imprese - Art. 14 (4607) - Reg. Soc. n. 20423 - P. IVA 03585000720

Centro Assistenza Autoveicoli

Costruzione e Manutenzione Edile, Elettrica ed Elettronica - Impianti Carburanti - Vendita Ricambi
Raccolta, Trasporto e Stoccaggio Rifiuti Speciali - Realizzazione e Manutenzione Software

Bitonto, 24.01.96

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 857
74100 TARANTO TA
C.A. ING. RIZZO

NS. RIF. C/SL/1309

Oggetto: trasmissione offerta.

Come da Vs. richiesta telefonica, ricevuta in data odierna, siamo lieti di rimetterVi
ns. migliore offerta relativa a

SOSTITUZIONE SERBATOIO MC 10

prodotto gasolio con altro di ns. fornitura della stessa capacità nella stessa posizione
compresi tutti gli oneri relativi a
demolizione e rimozione della pavimentazione stradale, costituita da battuto in cemento
compreso onere di taglio su linee prestabilite per la installazione del serbatoio,
scavo a sezione obbligata eseguito a macchina fino ad una profondità di circa mt. 2,45 a
partire dal piano di cassonetto, compreso trasporto a discarica dei materiali,
rimozione del vecchio serbatoio interrato;
pulizia interna del nuovo serbatoio con uso di stracci;
presa, spostamento, calo nella buca precedentemente predisposta,
rinfiacco con sabbione fino alla generatrice superiore del serbatoio;
riempimento con materiale arido a strati bagnati e pilonati fino al piano di cassonetto.

FORNITURA SERBATOIO MC 10 del tipo a singola parete ed ad un passo d'uomo
dato in opera come da descrizione succitata.

**FORNITURA E POSA IN OPERA di APPARECCHIATURA DI SICUREZZA COMPLETA per
PASSO DUOMO.**

Demolizione pavimentazione e formazione di cunicolo per la FPO di tubazione di sfato
(circa mt 2,00)

Fpo. in cunicolo predisposto, di tubazione in acciaio sez. 1"1/2 per la formazione di sfato
completo di terminale tagliafiamma (circa mt. 5,00).

Predisposizione di sonda di livello su pdu serbatoio;

Ripristini delle demolizioni e scavi operati.

Manodopera, materiali e percorrenza a corpo LIRE 11.600.000

**NB. sarà possibile eseguire i lavori di rimozione serbatoio solo dopo averne bonificato
lo stesso al fine di poter operare in condizioni di massima sicurezza**

La suddetta operazione Vi comporterà un addebito come qui di seguito specificato

- pulizia pozzetto pdu (escluso smaltimento),
- apertura coperchio pdu,
- pulizia e bonifica serbatoio gasolio mc 10,
- taglio bulloni rotti a flange.

Prezzo a corpo lire 1.500.000

All. 06

A. CAPASSO & C. S.r.l.

Sede: S.S. 98 Km. 77/85 - 70032 Bitonto (BA) - Tel. 080/8743921 - Fax 080/8746541
Cod. d'Ordine Aut. N. 2460 - Reg. Soc. n. 20423 - P. IVA 03585000726

LOGITRON 
Centro Assistenza Autorizzata

**Costruzione e Manutenzione Edile, Elettrica ed Elettronica - Impianti Carburanti - Vendita Ricambi
Raccolta, Trasporto e Stoccaggio Rifiuti Speciali - Realizzazione e Manutenzione Software**

L'eventuale smaltimento di fondami melmosi, compreso rifiuti estratti dal pozzetto pdu ed acque utilizzate per la bonifica. Vi comporterà un addebito di L. /KG 1.200

Inoltre per l'eventuale smaltimento del serbatoio, poiché detta operazione potrebbe risultare molto onerosa, ci proponiamo quali acquirenti dello stesso ad un prezzo simbolico di lire 100.000+IVA con rimessa di regolare fattura.

Sempre a Vs. disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, ringraziandoVi sin d'ora per la preferenza accordataci, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

UFF. OPERATIVO
Pag. L. 03/05/1990