



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale di collaudo dei lavori di fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO -PRESIDENTE

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)-

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto stipulato in data 5/settembre/1980 Rep. 1.200 regolarmente approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto in data 20/9/1980 con provvedimento n. 29580, venivano affidati, alla ditta Ferrarese Enzo di Taranto, i lavori per la fornitura e l'installazione di un gruppo elettrogeno nel deposito-officina dell'Azienda;

- CHE i citati lavori sono stati ultimati in data 20/12/1980 come risulta dal verbale di consegna provvisoria;
- CONSIDERATO che il Direttore di Esercizio ing. Silvano CAVALIERE, unitamente ai tecnici sigg. MAGGIO Alessandro e Giacomo PETRUZZI ed al legale rappresentante della ditta sig. Enzo Ferrarese, ha effettuato il giorno 14/marzo/1981, la visita di collaudo alle opere in premessa indicate;
- CHE dalle verifiche eseguite si è constatato che i lavori, relativi alla fornitura ed installazione nel reparto deposito-officina di un gruppo elettrogeno sono stati eseguiti a buona regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni previste nel disciplinare tecnico redatto dall'ing. Enrico Grilli e conformi alle norme contrattuali;
- RITENUTO, quindi, dover prendere atto del verbale di collaudo sottoscritto, per conferma di quanto innanzi specificato, sia dall'appaltante che dall'appaltatore;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- di prendere atto del verbale di collaudo, con le specifiche in esso contenute, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/4/1981

la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 10/4/1981

Resa esecutiva il / /

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~XXXXXXXXXX~~

COMUNE DI TARANTO

~~XXXXXXXXXXXX~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

18. APR 1981

S E D I

N° 2245/81 di PROT.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 10.4.1981

Oggetto : Delibera AMAT. n. 138 del 18.3.1981

(Relatore Ass. Intelligente)

La G.M., nella seduta del 10.4.1981, Prende Atto

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme

Taranto 16 APR 1981

DELEGATO
dr. Emilio ROMANDINI

Il Segretario Generale



Taranto li, 13.4.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cusano



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 6/4/1981

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 606/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO
74100 TARANTO**

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 18 e 25/marzo/u.s.:

- del. 144 - Istanza ex agente sig. Nocera Mario - riasunzione in servizio;
- del. 138 - Presa atto verbale di collaudo dei lavori di fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno;
- del. 136 - Istanza promossa dal Dirigente Amministrativo sig. Francesco Pucci;
- del. 134 - Presa atto spese di trasferta a Firenze per convegno organizzato dalla C.I.S.P.E.L.;

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

6 APR. 1981





Codice Fiscale N. 0014633 073 3.

74100 Taranto, 6/4/1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 607/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROV. LE DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI DI TARANTO
Via De Cesare n. 102
74100 TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- del. 144 - Istanza ex agente sig. Nocera Mario - riassunzio
ne in servizio;
- del. 138 - Presa atto verbale di collaudo dei lavori di for
nitura e installazione di un gruppo elettrogeno;
- del. 136 - Istanza promossa dal Dirigente Amministrativo
sig. Francesco Pucci;
- del. 134 - Presa atto spese di trasferta a Firenze per con
vegno organizzato dalla C.I.S.P.E.L.;

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

T A R A N T O

OGGETTO: Fornitura e installazione nel reparto deposito-officina di un gruppo elettrogeno.

ATTO UNICO DI COLLAUDO

- Relazione, verbale di visita e certificato di collaudo delle opere in oggetto per la definizione dei rapporti tra l'A.M.A.T. e la ditta FERRARESE Enzo con sede in Taranto alla Via Puglie, n. 22, aggiudicatrice dei lavori.

g. Petrucci

RELAZIONE

La Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. con deliberazione n. 62 del 29/2/1980, approvata dalla Giunta Municipale il 13/3/1980 e dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto il 29/3/1980 con provvedimento n. 8639, ha indetto licitazione privata per la fornitura e la installazione di un gruppo elettrogeno; con deliberazione n. 242 del 30/7/1980 prendeva atto del verbale di gara del 25/7/80 svoltasi dinanzi al Segretario Generale del Comune di Taranto, dr. Antonio CONTE, ai sensi della Legge n. 14 del 2/2/1973 con metodo di licitazione previsto dalla lettera A) della succitata Legge e integrava la spesa, prevista per l'installazione del gruppo elettrogeno,

Luigi R

Ditta E. Ferrarese
IMPIANTI ELETTRICI
Via Puglie 22 - Tel. 41596
74100 - TARANTO

con deliberazione n. 363 del 13/11/1980, approvata dalla Giunta Municipale il 4/12/1980.

A seguito di ciò in data 5/9/1980 veniva stipulato contratto di appalto che riportava il n. 1.200.000 di repertorio, reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto il 20/9/1980 con atto n. 29580, registrato a Taranto il 2/10/1980 al n. 12322 mod. 71 M. Vol. 124, per il prezzo lordo di £. 27.930.000.000 (ventisettemilioninovecentotrentamila).

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedevano:

1) - la fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno costruito dalla ditta Palmieri, costituito da un motore primo e da un generatore accoppiati in linea e ad asse orizzontale, da un telaio metallico di base per il fissaggio del gruppo, da isolatori antivibranti atti ad ammortizzare le vibrazioni ed i rumori meccanici, nonché di un quadro separato contenente i circuiti di potenza e di elaborazione segnali. Il generatore possiede una potenza di uscita di 90 KVA, una tensione di uscita 380/220 V, una frequenza di 50 HZ $\cos \phi = 0,8$. Il motore primo è del tipo a ciclo diesel ed è provvisto di volano speciale adatto al servizio elettrico, di regolatore auto



matico del numero di giri, di marmitta silenziatrice, di dispositivo silenziatore idoneo ad attutire i rumori dell'aspirazione, di filtri del circuito olio ed aria, di serbatoio del carburante, da dispositivo per l'avviamento automatico e di ricarica batteria.

Il quadro comando-controllo, invece, è provvisto di quadretto separato contenente i circuiti di potenza, di elaborazione segnali, di indicatori e lampade di segnalazione. I dispositivi di comando-controllo prevedono le seguenti funzioni:

- a) - intervento automatico del gruppo in mancanza di energia elettrica sulla rete principale;
- b) - possibilità di intervento manuale;
- c) - dispositivo di prova del gruppo;
- d) - controllo della tensione in uscita;
- e) - dispositivo di allarme;
- f) - dispositivi di controllo e segnalazione relativi alla temperatura olio e spia segnalazione intervento del gruppo.

2) - la costruzione di un locale in muratura in conci di tufo delle dimensioni esterne di mt. 4 x 3 x 3,20^h, per un totale di 36 m³. Il locale è provvisto di due aperture, una di mt. 1,50 x 0,50 su cui è installato un finestrone con telaio in ferro e griglia di ferro utile per l'aerazione, l'altra di mt. 1 x 2

G. Petrucci

Car

Cap. 1

Ditta E. Ferrarese
IMPIANTI ELETTRICI
Via Puglia, 21 - Tel. 311594
74100 TARANTO

su cui è installato una porta in ferro con griglia superiore per l'aerazione ed è provvista di serratura di chiusura.

3) - il montaggio del gruppo comprendente gli allacciamenti elettrici così come indicati nel progetto redatto dal Geom. Dellacha Roberto di Taranto.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori hanno avuto andamento regolare per i quali nessuna comunicazione o intimazione è stata notificata alla Ditta.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il periodo dei lavori nessun infortunio sul lavoro si è verificato.

CERTIFICATO DI ACCONTO

Nel corso dei lavori è stato corrisposto alla Ditta per valore materiali e lavori la somma di lire 25.000.000.=(venticinquemilioni) di cui £.21.929.825 (ventunomilioninovecentoventinovemilaottocentoventicinque) per materiali e lavori e £. 3.070.175.=(tre milionisettantamilacentosettantacinque) per IVA 14%.

VERBALE DI VISITA

Il sottoscritto dr.ing. Silvano CAVALIERE, nato a Taranto il 5/5/1948 - Direttore di Esercizio - che interviene al presente atto in rappresentanza della Azienda a norma dell'art. 33 del Regolamento della



Municipalizzazione del 10/3/1904, n. 108, e dello art. 14 del Regolamento Speciale dell'Azienda, unitamente ai sigg. MAGGIO Alessandro - Funzionario Principale, PETRUZZI Giacomo - Capo Tecnico Principale ed al titolare dell'Impresa sig. FERRARESE Enzo, ho effettuato il giorno 14/3/1981 alle ore 1000 la visita di collaudo alle opere in oggetto indicate.

G. Petruzz

RICOGNIZIONE GENERALE

Con

Sulla scorta degli atti contrattuali sono state esaminate tutte le opere oggetto dell'appalto al fine di procedere ad una ricognizione generale di tutte le opere eseguite ed alle verifiche di seguito riportate.

C. F. Ferrarese

VERIFICHE ESEGUITE

- a) - Opere murarie;
- b) - Caratteristiche di tutte le apparecchiature installate.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Dall'esame generale nonché dalle verifiche sopra descritte si è constatato che i lavori appaiono ben eseguiti e che i materiali impiegati risultano di buona qualità e conformi alle norme contrattuali.

Ditta E. Ferrarese
IMPIANTI ELETTRICI
Via 22^a del Lavoro, 22 - Tel. 311596
74100 TARANTO

PARTI NON CONTROLLATE

Per quanto non controllato e non controllabile,

il sottoscritto Direttore di Esercizio dell'Azienda,
ha dichiarato che i lavori corrispondono effettiva-
mente al contratto stipulato in data 5/9/1980 - Rep.
n. 1.200. =.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori, rias-
sunto nelle premesse, risulta:

- a) - che i lavori sono stati eseguiti secondo gli
atti contrattuali;
- b) - che i medesimi si trovano in buono stato di ef-
ficienza;
- c) - che per quanto è stato possibile accertare lo
stato di fatto delle opere corrisponde alle esigen-
ze aziendali nonchè al contratto innanzi citato;
- d) - che i lavori vennero ultimati in data 20/12/80;
- e) - che la Ditta ha assicurato di aver provveduto
alle prescritte assicurazioni sociali degli operai;
- f) - che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obbli-
ghi derivanti dal contratto di appalto;
- g) - che i lavori sono stati diretti ed eseguiti con
la massima diligenza;
- h) - che ammissibili e giustificate sono da ritener-
si le anticipazioni in denaro;
- i) - che l'importo dei lavori è inferiore a quello
delle somme autorizzate;



1) - che la Ditta in data 23/12/1980 ha consentito l'occupazione dell'impianto prima del collaudo definitivo, assumendosi ogni responsabilità per difetto di costruzione, qualità di materiali ed inosservanza delle prescrizioni che eventualmente dovessero segnalare all'atto della visita di collaudo.

CERTIFICA

- CHE i lavori relativi alla fornitura e installazione nel reparto deposito-officina di un gruppo elettrogeno eseguiti dalla ditta Enzo FERRARESE - residente in Taranto - alla Via Puglie, n.22, in base al contratto stipulato in data 5/9/1980 Rep. n.1200, reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto con provvedimento n. 29580 del 20/9/1980, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni e, pertanto, si ritengono collaudabili, come di fatto col presente atto

G. Petrucci

Cher

Caff. d

SI COLLAUDANO

- per l'importo di £. 27.930.000.=(ventisettemilioni novecentotrentamila) così costituito:

a) - importo lavori £. 24.500.000.=

b) - I.V.A. 14 % " 3.430.000.=

TOTALE £. 27.930.000.=

- a detrarre per acconto materiali e lavori lire

Ditta E. Ferrareso
IMPIANTI ELETTRICI
Via Puglia, 22 - Tel. 311596
74100 TARANTO

21.929.825.=(ventunomilioninovecentoventinovemila-
ottocentoventicinque);

- per I.V.A. 14% lire 3.070.175.=(tremilionisettan-
tamilacentosettantacinque);

- Totale £. 25.000.000.=(
(venticinquemilioni).

Resta un credito totale di £. 2.930.000.=(duemi-
lioninovecentotrentamila) per differenza importo la-
vori ed I.V.A. del quale si propone il pagamento al-
la Ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto
ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente
certificato, salvo la prescritta approvazione da
parte della Commissione Amministratrice dell'Azienda.

Completata la presente relazione ed il certifi-
cato di collaudo se ne è data lettura ai presenti
intervenuti al collaudo medesimo, i quali, non aven-
do osservazioni da fare lo firmano in segno di con-
ferma senza alcuna eccezione.



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Coslin

LA DITTA:
Ditta E. Ferraresa
IMPIANTI ELETTRICI
Via Puglia, 22 - Tel. 311594
74100 TARANTO

I TECNICI:

Capp. de

G. Petrucci