



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

O.d.G. del 29/X/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 63 del 29/10/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte del Comando provinciale dei VV. FF. di Taranto. Conferimento incarico professionale.

Area proponente:

Area tecnica

ALLEGATI/NOTE:

ALL. 1: nota del 1.2.1994 del Comando provinciale dei VV. FF. di rilascio del N. O. provvisorio;

ALL. 2: nota AMAT del 28.8.1995 di presentazione di elaborati grafici riferiti alle strutture del deposito;

ALL. 3: esito esame del progetto comunicato dal Comando provinciale dei VV. FF. con nota n. 12262 del 6.9.1996.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a. in data 1.2.1994 il Comando provinciale dei VV. FF. rilasciò il Nulla Osta provvisorio in materia di prevenzione incendi con validità 30.6.2004 (**ALL. 1**), nulla osta riferito alle attività n. 72, 92, 3, 17, 18, 64, 91 e 3 del D. M. 16.2.1982 svolte presso il deposito di via C. Battisti, 657;
- b. in data 28.8.1995 (**ALL. 2**) l'azienda richiese al predetto Comando l'esame preventivo degli elaborati grafici riferiti al complesso delle strutture, impianti ed attività che, allora, caratterizzavano il deposito aziendale;
- c. a seguito di tale presentazione il Comando provinciale dei VV. FF. in data 6/9/1996 con propria nota n. 12262 (**ALL. 3**) comunicò l'approvazione del progetto presentato, indicando, nel contempo, una serie di prescrizioni relative ad interventi impiantistici o strutturali, la cui realizzazione veniva ritenuta indispensabile per consentire allo stesso Comando di compiere il successivo accertamento di conformità e, al suo positivo esito, di rilasciare il "Certificato di prevenzione incendi";
- d. in merito a ciò va segnalato che:
 - le prescrizioni notificate hanno conosciuto la loro progressiva realizzazione, sen-

za che esse si siano potute completare;

- nel corso degli anni la struttura del deposito e la destinazione di alcuni ambienti di lavoro hanno subito modificazioni significative rispetto a quelle degli anni '90, tanto che il progetto allora presentato non è più rispondente all'attuale realtà;
- per queste ragioni si rende indispensabile assumere iniziative finalizzate a presentare al Comando provinciale dei VV. FF. una nuova istanza di rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", con acclusi i nuovi elaborati tecnici riproducenti l'attuale dislocazione delle attività, con le indicazioni tecniche e gli adeguamenti impiantistici e strutturali occorrenti per poter conseguire il rilascio del predetto certificato.

Tanto premesso la Direzione generale propone che venga conferito specifico incarico professionale affinché il tecnico che sarà incaricato predisponga gli elaborati da presentare al Comando provinciale dei VV. FF.. Detti elaborati, corredati da eventuali prescrizioni dei VV. FF., dovranno essere successivamente utilizzati dall'azienda per l'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico del deposito, interventi indispensabili per superare l'accertamento di conformità che sarà eseguito dai VV. FF. ed ottenere il successivo rilascio del certificato in argomento.

Il Direttore generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. ritenuto necessario assumere le iniziative occorrenti affinché l'azienda consegua nel minor tempo possibili il "Certificato di prevenzione incendi" previsto dalla normativa vigente;

B. visto

DELIBERA

1.;
2.;
3.

N° 63 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 63 del 29.10.2007

O G G E T T O

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TARANTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

L'anno duemilasette, il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre, alle ore 14.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a. in data 1.2.1994 il Comando provinciale dei VV. FF. rilasciò il Nulla Osta provvisorio in materia di prevenzione incendi con validità 30.6.2004 (**ALL. 1**), nulla osta riferito alle attività n. 72, 92, 3, 17, 18, 64, 91 e 3 del D. M. 16.2.1982 svolte presso il deposito di via C. Battisti, 657;
- b. in data 28.8.1995 (**ALL. 2**) l'azienda richiese al predetto Comando l'esame preventivo degli elaborati grafici riferiti al complesso delle strutture, impianti ed attività che, allora, caratterizzavano il deposito aziendale;
- c. a seguito di tale presentazione il Comando provinciale dei VV. FF. in data 6/9/1996 con propria nota n. 12262 (**ALL. 3**) comunicò l'approvazione del progetto presentato, indicando, nel contempo, una serie di prescrizioni relative ad interventi impiantistici o strutturali, la cui realizzazione veniva ritenuta indispensabile per consentire allo stesso Comando di compiere il successivo accertamento di conformità e, al suo positivo esito, di rilasciare il "Certificato di prevenzione incendi";
- d. in merito a ciò va segnalato che:
 - le prescrizioni notificate hanno conosciuto la loro progressiva realizzazione, senza che esse si siano potute completare;
 - nel corso degli anni la struttura del deposito e la destinazione di alcuni ambienti di lavoro hanno subito modificazioni significative rispetto a quelle degli anni '90, tanto che il progetto allora presentato non è più rispondente all'attuale realtà;
 - per queste ragioni si rende indispensabile assumere iniziative finalizzate a presentare al Comando provinciale dei VV. FF. una nuova istanza di rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", con acclusi i nuovi elaborati tecnici riproducenti l'attuale dislocazione delle attività, con le indicazioni tecniche e gli adeguamenti impiantistici e strutturali occorrenti per poter conseguire il rilascio del predetto certificato.

Tanto premesso la Direzione generale propone che venga conferito specifico incarico professionale affinché il tecnico che sarà incaricato predisponga gli elaborati da presentare al Comando provinciale dei VV. FF.

Detti elaborati, corredati da eventuali prescrizioni dei VV. FF., dovranno essere successivamente utilizzati dall'azienda per l'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico del deposito, interventi indispensabili per superare l'accertamento di conformità che sarà eseguito dai VV. FF. ed ottenere il successivo rilascio del certificato in argomento.

Firmato - Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuto necessario assumere le iniziative occorrenti affinché l'azienda consegua nel minor tempo possibili il "Certificato di prevenzione incendi" previsto dalla normativa vigente;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di conferire incarico professionale per la predisposizione degli elaborati tecnici necessari alla redazione dell'istanza da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto per il rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi" (C.P.I.), all'Ing. Giuseppe CASSATARO – residente in Taranto alla via Ettore D'Amore, 47 (cell. 338 6508552).
2. Di rappresentare al professionista incaricato l'opportunità di orientare il proprio onorario verso il minimo delle relative tabelle professionali.
3. Di incaricare i competenti uffici all'esecuzione degli adempimenti connessi e consequenziali.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. n°/P

Taranto lì 06 Novembre 2007

Preg.mo
Ing. Giuseppe Cassataro
Via Ettore D'Amore, 47
74100 - Taranto

OGGETTO: conferimento incarico finalizzato alla predisposizione degli elaborati tecnici occorrenti per il conseguimento del "Certificato di prevenzione incendi" per il deposito aziendale di via C. Battisti, 657.

Con la presente si comunica che il C.d.A. con propria deliberazione n. 63 del 29.10.2007 ha conferito alla S. V. incarico professionale finalizzato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti per il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" da parte del Comando Provinciale dei VV. FF. per il deposito aziendale di via C. Battisti, 657, e di quant'altro occorrente per il conseguimento del fine.

Per quanto attiene l'onorario professionale connesso al presente incarico, si rappresenta l'opportunità che lo stesso sia orientato verso il minimo delle relative tabelle professionali.

La S. V. è invitata, pertanto, a sottoscrivere per accettazione la presente nota e a prendere i necessari contatti con la struttura tecnica dell'azienda al fine di poter dar corso all'attività necessaria al raggiungimento dello scopo in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



MANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO


ING. PAPERDINI
S.A. MAGGIO
ORIGINALE AL SIG. COSITO

Taranto,

1 - FEB. 1994

Ufficio Prevenzione Incendi

Proc. n° 1235 all.



Al Signor Sindaco
del Comune di
TARANTO

ALL. 1



Al A.M.A.T.
Via Cesare Battisti
TARANTO

Oggetto: Trasmissione Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi
attività n° 72, 92, 3, 17, 13, 64, 91 e 3 dell'elenco di cui
al D.M. 13.2.1982. Azienda autotrasporti AMAT, sita a Taran-
to in Via Cesare Battisti. Pratica N. 23222.

Ai sensi della legge n. 318 del 7.12.1984 si trasmette il

Nulla Osta di Prevenzione Incendi afferente la attività in ogget-

to con validità a tutto il 30 giugno 1994.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giovanni Micunco)




MINISTERO DELL'INTERNO

AMAT - TARANTO

03.04.94 003633

SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
T A R A N T O



NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTA la legge 7 dicembre 1984 n. 818

PRATICA N. 28222

ACCERTATA la rispondenza della attività alle condizioni e prescrizioni imposte da questo Comando mediante l'esame delle documentazioni e delle certificazioni prodotte

RILASCIA a A.M.A.T. Azienda Autotrasporti
il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi avente validità fino al 30/6/1994

per l'attività di officina riparazione autobus con annesse attività di, deposito gas comburenti, lavorazione saldatura, deposito oli lubrificanti, impianto distribuzione carburanti per uso interno, gruppo elettrogeno, centrale termica a servizio uffici di potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h ed autorimessa.
corrispondente al n. 72 dell'elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e comprendenti anche, le attività di cui ai nn. 3 - 8 - 17 - 18 - 64 - 91 e 92.

del Decreto medesimo,

ubicata nel Comune di T A R A N T O

Via Cesare Battisti n. 657.

al seguente indirizzo

Il titolare dell'attività è tenuto ad osservare e far osservare i divieti e le limitazioni imposti da questo Comando nonché le disposizioni relative alla vigilanza aziendale e al servizio di emergenza ove previsti e a mantenere l'efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi espressamente finalizzati alla sicurezza antincendi.

Il presente nulla osta provvisorio durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza. In tal caso di applicano le procedure ordinarie di concessione del Certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni previa l'osservanza integrale delle normative in vigore o delle prescrizioni.

Taranto, 30/12/1993



IL COMANDANTE

[Signature]
CAPOCOMANDO

AL.2

Bollo

L. 15.000



AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. - TARANTO

Il sottoscritto ING. FRANCESCO LUCIBELLO
nato a _____ il _____
e residente in PER LA CARICA C/O LA SEDE DELL'AZIENDA, IN TARANTO
alla Via CESARE BATTISTI nr. 657,
in qualita' di DIRETTORE DI ESERCIZIO DELL'AHAT
dell' attivita' OFFICINA MECCANICA individuata

- 1) ☒ al nr. 72 dell'elenco di cui al D.M. 16.02.1992 (G.U. 98 del 09.04.1982) e comprendente le attivita' di cui al nr. 1-8-13-18-19-21-64-91
2) ☐ al/ai nr. _____ della tabella A/B di cui al D.P.R. 26.05.1959 nr. 689

ubicata/da ubicarsi in TARANTO
alla Via CESARE BATTISTI nr. 657 tel. _____
Pratica nr. 28222

CHIEDE

I E S A M E P R E V E N T I V O

degli elaborati grafici

- (*) ☒ ai sensi della Legge 26 luglio 1965 nr. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982 nr. 577
☐ ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955 nr. 547.

Ai fini

- ☐ della verifica preventiva della rispondenza della citata realizzanda attivita' alle norme ed ai criteri di Prevenzione Incendi;
☒ dell'adeguamento della citata esistente attivita' alle norme ed ai criteri di Prevenzione Incendi;
☐ delle verifica preventiva della rispondenza dei lavori di variante/ampliamento della citata esistente attivita', gia' compresa/non compresa nell'elenco di cui al/ai punto/i _____ alle norme ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato il versamento di lire 767.330 sul c/c postale nr. 12 629747 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Taranto in data 24/08/95 giusta ricevuta nr. 717 che si allega alla presente istanza.

TARANTO

il

28/8/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

F.to

N.B.: Si segnala che la pratica e' stata visionata preliminarmente dal Funzionario GEOM. RUGGIERO

ALLEGATI:

Ricevuta di c/c postale nr. 717 del 24/08/95
Nr. TRE copie elaborati grafici e relazioni
(*) sbarrare la casella che interessa

CONTI CORRENTI POSTALI

ATTESTAZIONE

di versamento di L.

Lire

667.330

sul C/C N. 12 69767

Intestato a TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO - SEZIONE DI
TARANTO

eseguito da Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

residente in Via Cesare Battisti n. 657

TARANTO

addl.

SE 24 AGO 1975 FI

TARANTO SUCC. B (79767) lineare dell'Ufficio accettante

10078 £. *****767330

10078 £. *****767330

Bollo a data

N.

del bollettario ch 9

data progress.

ALL. 3

Ufficio Prevenzione Incendi
Prot. n. 12262 all. _____

Taranto, 6 SET. 1996

All' A M A T
Via C. Battisti nr. 657
Taranto

(3)

e, p. c. Al Signor Sindaco del
Comune di Taranto

Oggetto: esame progetto afferente azienda autotrasporti sita a Taranto in via C. Battisti nr. 657. Attivita' n. 72-18-64-1-17 dell'elenco di cui al D.M. 16/2/1982. Pratica n. 28222.

In ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 del D.P.R. 29/7/1982 n. 577 per l'attuazione dei relativi provvedimenti si informa la S.V. di aver approvato, per quanto di propria competenza il progetto di cui all'oggetto a condizione che siano rispettate le norme di cui al D.P.R. n. 547 del 27.04.1955, Dec.Lgs. 19.09.1994, n. 626 Circ. MI-SA n. 10 del 10.02.1969, D.M. 01.02.1986, Circ. 73 del 29.7.1971, legge 615 del 13.07.1966, D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970, Circ. MI-SA n. 68 del 25.11.1969, D.M. 12.04.1996, Circ. MI-SA del 31.08.1976 e che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- OK - isolare i gas combustibili, i gas comburenti e gli inerti in box diversi, posizionando gli ultimi nel box centrale;
- OK - aerare direttamente dall'esterno i box, realizzando sulle pareti esterne superfici di aerazione in alto ed in basso in ragione di 1/5 della superficie in pianta; } No
- F - scoprire la corsia dei box e dotare ~~gli~~ gli accessi di questi di porte a robusta maglia metallica;
- OK - realizzare il muro paraschegge di dimensioni tali da intercettare ogni congiungente ideale il profilo del deposito } e No
quello degli edifici vicini;
- predisporre i comandi delle finestre del capannone carrozzeria ad altezza d'uomo; *da ripartire a vertice*
- RE [rendere le strutture di separazione della cabina di verniciatura e le porte di comunicazione con il restante volume chiuso almeno REI 30'; le porte avranno anche il dispositivo di autochiusura;
- OK - realizzare le strutture del deposito di oli minerali e vernici del tipo REI 120';
- F - rendere tutte le porte del capannone carrozzeria apribili nel senso dell'esodo;
- OK - realizzare il sistema di alimentazione del gruppo elettrogeno } No
in piena rispondenza della circ. MI-SA n. 31/1978;
- installare nel gruppo elettrogeno un estintore approvato per fuochi 21A 113B ;
- F - rendere le strutture di separazione del capannone officina dagli adiacenti volumi chiusi REI 90' e rendere REI 90 -con } de disinfer
autochiusura le porte di comunicazione;
- V - rendere tutte le porte dell'attivita' di cui al punto precedente larghe 1,20 m ed apribili nel senso dell'esodo;
- OK - proteggere opportunamente le fosse di ispezione dei bus oppure, nel caso tanto non sia possibile, segnalarle opportunamente;
- OK - nel reparto officina lasciare libera una corsia di manovra centrale di ampiezza non inferiore alla lunghezza di un bus; } R/ fare note

Sit. Versate

- dotare la comunicazione dell'ufficio magazzino con la scala degli uffici di porta REI 60' con autochiusura;
- F - dotare il locale magazzino ricambi di porte apribili nel senso dell'esodo larghe 1,20 m ;
- NO - dotare il primo piano degli uffici tecnici di una seconda via di esodo, contrapposta a quella prevista larga 1,10 m e con parte apribile nel senso dell'esodo;] NO
- realizzare l'impianto idrico dopo avere fatto approvare il progetto a questo ufficio; ANTINCENDIO ESISTENTE
- ? - dotare la palazzina uffici amministrativi di vie di esodo alle estremità larghe 1,10 m con porte apribili nel senso dell'esodo;] NO
- F - dotare i locali "lavaggio sottocassa" e "preparazione alla verniciatura" di uscite contrapposte a quelle previste in progetto larghe 1,10 ed apribili nel senso dell'esodo;
- V - collegare ad impianto di terra realizzato secondo le vigenti norme CEI ed il D.P.R. n. 547 /1955 tutte le strutture metalliche;
- 9 - porre in essere tutti gli accorgimenti previsti per le centrali termiche della legge n. 615/1996 e dal D.P.R. n. 1391/1970; in particolare, il sistema di alimentazione delle centrali termiche sarà realizzato in rispondenza dei punti 4 e 5 della circ. MI-SA n. 73/1971.] Tratt. gas

A lavori ultimati il titolare dell'attività dovrà richiedere il rilascio del certificato di Prevenzione Incendi e produrre le certificazioni di cui all'allegato mod. P30, redatte ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29/7/982 n.577 e dell'art.1 della legge 7/12/984 n.818.

L'attivazione degli impianti, l'abitabilità e/o l'agibilità dei locali come disposto dall'art.12 lett.E della legge 13.5.1961 n.469, richiedono il preventivo accertamento della rispondenza, di quanto di fatto realizzato, alle norme di sicurezza vigenti e, quindi, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giovanni MICUNCO)

PI/al