

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N°

Determina n°

149

del

16/12/2013

**AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO CARBURANTE ALLE
NORME CONTENUTE NEL D.P.R. N. 151/2011 AI FINI DEL RILASCIO DEL CPI.**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota AMAT prot. 2851/UA del 14.2.2011

Allegato 2: nota prot. 14692 del 13.9.2013 del professionista incaricato

Allegato 3: nota dell'Ufficio della Dogana prot. 18516 del 13.11.2013

Allegato 4: preventivo della società MAIS prot. 18035 del 22.11.2013

Allegato 5: nota AMAT prot. 19036/DG del 22.11.2013

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- a. Con nota prot. 2851/UA del 14.2.2011 **(All. 1)** è stato conferito l'incarico ad un professionista abilitato finalizzato alla redazione:
 - I. del progetto esecutivo riferito agli interventi occorrenti per l'adempimento alle prescrizioni n. 2, 3, 4 e 5 del verbale di ispezione dei VV.F. dell'11.12.2010, compresa l'attività di direzione lavori da assicurare nel corso della realizzazione delle opere strutturali ed impiantistiche;
 - II. del progetto di adeguamento dell'impianto di carburante finalizzato al conseguimento del CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attività n. 17, 18, 64, 72 e 91 del D.M. 16.2.1982;
- b. nel corso dello scorso mese di settembre la rete di distribuzione del carburante (collegamento tra i 5 serbatoi ed i 3 distributori) è stata ammodernata al fine di consentire l'avvio dell'Accordo aziendale del 26.6.2013 in materia di recupero della produzione chilometrica. Nella circostanza il tecnico incaricato, con propria nota assunta al prot. 14692 del 13.9.2013 **(All. 2)**, tenuto conto dei solleciti prodotti dall'Ufficio della Dogana in merito al possesso del CPI ha posto in rilievo che tali interventi, seppure necessari, non risultavano esaustivi per l'ottenimento del predetto Certificato, evidenziando la necessità di dare corso ad ulteriori azioni riguardanti, in particolare, i sistemi di controllo e monitoraggio delle eventuali perdite di carburante sia da parte dei serbatoi sia da parte della rete di distribuzione;
- c. in data 13.11.2013 al prot. 18516 è stata assunta la nota dell'Ufficio della Dogana **(All. 3)** con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti richiesti per l'aggiornamento della licenza di esercizio dell'impianto, pena l'avvio del procedimento di revoca;

d. al fine di far fronte agli adempimenti richiesti e scongiurare il materializzarsi del pericolo paventato, in data 22.11.2013, d'intesa con il tecnico incaricato:

- I. la ditta MAIS di Acquaviva delle Fonti (BA), specializzata nel settore della realizzazione degli impianti di stoccaggio e distribuzione del carburante per stazioni di servizio, è stata sollecitata a produrre il preventivo inerente gli ulteriori interventi richiesti dai VV.F. per il rilascio del CPI, preventivo assunto al prot. 18035 del 22.11.2013 **(All. 4)**;
- II. è stata inviata all'Ufficio della Dogana la nota prot. 19036/DG del 22.11.2013 **(All. 5)** con la quale sono state fornite le necessarie assicurazioni in merito alla tempestività dell'attuazione delle iniziative necessarie al conseguimento del CPI, con l'indicazione della seguente tempistica:
 - ultimazione degli ulteriori lavori di adeguamento dell'impianto alle norme del D.P.R. n. 151/2011 richiesti dai VV.F. entro il 20.12.2013;
 - presentazione al Comando dei VV.F. del progetto tecnico redatto dal professionista incaricato entro il 15.1.2014, al fine di acquisire nei 60 gg successivi il parere di conformità previsto dal D.P.R. n. 151/2011, con successiva presentazione allo stesso Comando della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività), corredata dal progetto medesimo, munito del parere di conformità, e dalla dichiarazione di asseverazione degli impianti realizzati, redatta a cura del medesimo professionista;
 - successiva presentazione all'Ufficio della Dogana di copia della predetta SCIA, consentendo in tal modo a quest'ultima il rilascio dell'aggiornamento della licenza di esercizio (i controlli da parte dei VV.F. sono successivi ed a campione, tenuto conto che la natura e la consistenza dell'attività AMAT configura, secondo il D.P.R. n. 151/2011, la presenza di un "rischio medio").

Considerato:

- ⇒ che, per le ragioni espresse, è necessario procedere con la dovuta urgenza all'esecuzione degli interventi in oggetto, descritti nel preventivo prot. 18035 del 22.11.2013 prodotto dalla società MAIS per l'importo di € 9.700,00 + IVA, preventivo sottoposto al vaglio del professionista incaricato da AMAT per la redazione del progetto;
- ⇒ che l'importo predetto è stato ridotto ad € 8.730,00 + IVA, tenuto conto dello sconto percentuale del 10 % applicato, accettato dalla società MAIS;
- ⇒ la specificità e la particolarità degli interventi impiantistici da eseguire ed ultimare entro il prossimo 20.12.2013;
- ⇒ che l'importo dei lavori, oltre a rientrare tra quelli che l'art. 14 del "Regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture dei beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria" riserva ai poteri del Presidente, consente il ricorso all'affidamento diretto in forza di quanto previsto dall'art. 125 del D. L.vo 163/2006;
- ⇒ l'urgenza di provvedere al fine di scongiurare l'avvio del procedimento di revoca della licenza dell'impianto,

si propone:

- A. di affidare i lavori in oggetto alla società MAIS di Acquaviva delle Fonti (BA), per l'importo di € 8.730,00 + IVA;
- B. di autorizzare la Direzione generale all'assunzione di ogni adempimento successivo finalizzato all'esecuzione dei lavori ed al conseguimento dell'aggiornamento della licenza di esercizio dell'impianto di carburante da parte dell'Ufficio della Dogana, secondo la tempistica comunicata con la nota AMAT prot. 19036/DG del 22.11.2013.

Il Direttore Generale _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla per le ragioni espresse;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

DETERMINA

- A. di affidare i lavori in oggetto alla società MAIS di Acquaviva delle Fonti (BA), per l'importo di € 8.730 + IVA;
- B. di autorizzare la Direzione generale all'assunzione di ogni adempimento successivo finalizzato all'esecuzione dei lavori ed al conseguimento dell'aggiornamento della licenza di esercizio dell'impianto di carburante da parte dell'Ufficio della Dogana, secondo la tempistica comunicata con la nota AMAT prot. 19036/DG del 22.11.2013.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 24 dicembre 2013 13.46
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 49/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 49 del 16-12-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 49/2013.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 17 dicembre 2013 18.54
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 49/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 49 del 16-12-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:

- n. 49 del 16/12/2013;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la/le stessa/e diverrà/anno esecutive tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 24 dicembre 2013 13.56
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 48/2013, 49/2013, 50/2013, 51/2013 e 52/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 48 del 13-12-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 49 del 16-12-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 50 del 17-12-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 51 del 18-12-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 52 del 20-12-2013.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 48 del 13/12/2013;
- n. 49 del 16/12/2013;
- n. 50 del 17/12/2013;
- n. 51 del 18/12/2013;
- n. 52 del 20/12/2013;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Prot. 2851/UA

Taranto, lì 14.2.2011

Ing. Nicola SOLITO
Via Mediterraneo 91/B
74122 Talsano (TA)

OGGETTO: Verbale di ispezione prot. 19325 dell'11.12.2010 e nota prot. 792 redatti dal comando provinciale dei VV.FF. di Taranto - procedura ristretta n. 004/2011 ai sensi del "regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione dei relativi progetti e successiva direzione dei lavori - Conferimento incarico.

Con la presente si comunica che, con determina del Presidente prot. n. 2850 del 14/02/2011, è stata aggiudicata alla S.V., in via definitiva, la procedura in oggetto al costo complessivo offerto di € 9.000,00 oltre IVA e CNPAIA.

Per quanto sopra Le si conferisce incarico per le seguenti prestazioni previste nella lettera d'invito:

- **progetto esecutivo** riferito agli interventi occorrenti per l'adempimento alle prescrizioni n. 2, 3, 4 e 5 del verbale di ispezione in oggetto, compresa l'attività di direzione lavori da assicurare nel corso della realizzazione delle opere strutturali ed impiantistiche che saranno individuate nella fase progettuale;
- **progetto di adeguamento** alle vigenti norme per quanto attiene il conseguimento del Certificato di prevenzione incendi per le attività n. 17, 18, 64, 72 e 91 del D.M. 16.2.1982.

La consegna del progetto esecutivo è fissata **entro il termine perentorio di 30 giorni** dalla restituzione, per accettazione, della presente lettera d'incarico, da trasmettere via fax al n. 099 7356257. Successivamente dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento alle norme antincendio del deposito AMAT.

Distinti saluti


Il Presidente
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Timbro e Firma per accettazione

.....

2

11962

Sog Amount

13 SET. 2013	
00	PRESIDENTE ☒
01	DIRETTORE GENERALE ☒
02	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
03	DIRETTORE TECNICO ☐
04	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
05	AFFARI GEN. R. R. SINISTRI ☐
06	ACQUISITI / CONTRATTI ☐
07	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
08	INFORMATICA ☐
09	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
10	TECNICO ☒
11	PRODOTTO TRAFFICO ☐
12	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
13	STAMP. GIORNALI ☐

PREMESSO CHE

- In data 08.09.2013 sono iniziati i lavori, da parte della Ditta MAIS S.r.l., per il parziale rifacimento degli impianti di distribuzione gasolio, secondo il preventivo presentato dalla stessa Ditta, che prevedeva:
"la rimozione e successiva sostituzione di tutte le tubazioni esistenti , l'installazione di un unico collettore tra i serbatoi e le colonnine erogatrici ed infine le necessarie predisposizioni per l'adeguamento delle tubazioni stesse alle nuove normative vigenti."
- Questi lavori, pur indispensabili per garantire la funzionalità degli impianti, non erano sufficienti per l'avvio delle pratiche per l'ottenimento del C.P.I.; non era prevista infatti l'installazione di alcune valvole richieste dai VV.F. e le centraline elettroniche per il controllo delle intercapedini delle tubazioni e dei due serbatoi da 15 mc.
- Quasi in concomitanza con l'inizio di detti lavori, in data 09.09.2013, L'Ufficio della Dogana ha inviato all'AMAT un sollecito con la richiesta del C.P.I., relativamente all'attività in oggetto, per l'aggiornamento della licenza di esercizio.

SI RITIENE

Indispensabile integrare i lavori già in esecuzione con quelle opere (valvole limitatrici di carico, centraline elettroniche per il controllo delle perdite, ecc.) in modo da ottenere quanto prima il C.P.I. richiesto.

Dott. Ing. Nicola Antonio SOLITO

icola Antonio SOLITO



DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
Ufficio delle Dogane di Taranto- Area Contenzioso
Palazzina Servizi presso Molo Polisettoriale – Telefono +39 099/4630061 – Fax +39 099/4630067 –
e-mail: dogane.taranto@agenziadogane.it



MAIS srl - via Campania, s.n. - Luffa 49 (Z.1)
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.va/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

team

RINO



18035
22 NOV. 2013

Spett.le
AMAT S.p.A
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657

PROT. N. 75/PF/RG del 10.07.13 rev. 21.11.13

A seguito della Vs. gentile richiesta, Vi inviamo preventivo relativo ai lavori da eseguire c/o il Vostro stabilimento di Taranto – Via Cesare Battisti, 657 per sistemazione passi d'uomo carburante. Le attività da eseguire sono:

- Smontaggio di n. 5 pompe di ricircolo con relative tubazioni **800,00 €**
- Smontaggio e rimontaggio passi d'uomo per posa valvole di fondo e valvola limitatrice di carico **500,00 €**
- Fornitura e posa di n. 5 saturatori 3"x2 1/2"x2"x1" con rompi fiamma e modifica tubazione per ciclo chiuso esistente **700,00 €**
- Fornitura e posa di tappi vari per chiusura fori passo d'uomo dovuti alla rimozione di tubazioni di ricircolo **200,00 €**
- Fornitura e posa di n. 5 aste metriche comprensive di tappi rapidi porta asta metrica e tubazione zincata da 1" sia interna che esterna ai serbatoi **900,00 €**
- Fornitura e posa di sistema di rilevazione perdite collegato ai due serbatoi doppia parete comprensiva di tubazioni rilsan e alimentazione elettrica della stessa **2.800,00 €**
- Rimozione delle due centraline controllo intercapedine esistenti non funzionanti con glicole **200,00 €**
- Fornitura e posa di n. 5 valvole di fondo doppia sede da 2" comprensive di tubazione zincata interna ed esterna ai serbatoi **900,00 €**
- Fornitura e posa di n.5 valvole limitatrici di carico comprensive di tubazione da 3" zincata interna ed esterna ed allaccio a vostra tubazione di scarico **900,00 €**
- Fornitura in opera di centralina controllo intercapedine tubazioni **1.800,00 €**



impianti tecnologici

MAIS srl - via Campania, s.n. - Lotto 49 (Z.I.)
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

tel: 080.30.50.590
fax: 080.78.11.119
p.iva/c.f.: 01043990728
e-mail: info@maissrl.com
web: www.maissrl.com

soatteam



RINA

N.B. Pulizia e aspirazione di acqua dei passi d'uomo a Vs. carico.

Importo totale: 9.700,00 € + IVA

Cordiali saluti.

Acquaviva delle Fonti, 21.11.2013

LA COMMITTENTE

L'IMPRESA

MAIS S.r.l.

Via Campania, s.n. Lotto 49 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel: 080 3050590, Fax: 080 7811119
Cod. Fisc./P. IVA 01011190728

- 10% ⇒ € 8.730,00 + IVA

Prot. 19036/DG

Taranto, lì 22.11.2013



Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
TARANTO
C.A. Dott. Vincenzo Angiulli

Oggetto: riscontro vs nota prot. A/12409 del 5.11.2013, pervenuta in data 13.11.2013 (prot. 18516). Adeguamento dell'impianto di distribuzione carburante in applicazione del DPR n. 151/2011.

Si riscontra la vs nota del 5.11.2013, avente per oggetto "Comunicazione di avvio procedimento per revoca licenza di esercizio TAY00040D", e si evidenzia quanto segue:

- a) a seguito delle vs note n. A2339 del 14.2.2013 e n. 16573RU del 09.09.2103 l'AMAT ha provveduto a rendere l'informativa verbale al vs ufficio tramite l'ing. Nicola Solito, incaricato della redazione del progetto finalizzato al conseguimento del Certificato di prevenzione incendi;
- b) di recente sono stati completati i lavori di parziale rifacimento dell'impianto di distribuzione con la rimozione e successiva sostituzione di tutte le tubazioni esistenti, l'installazione di un unico collettore tra i serbatoi e le colonnine erogatrici, oltre alle necessarie predisposizioni per l'adeguamento dell'impianto alle nuove normative vigenti, secondo quanto richiesto dai VV.F.;
- c) tenuto conto che l'impianto AMAT è catalogato dal DPR n. 151/2011 tra quelli a rischio medio, la tempistica inerente il suo completo adeguamento e rilascio di CPI è quella di seguito riportata:
 - ultimazione dei lavori di adeguamento, consistenti nell'installazione di alcune valvole richieste dai VV.F. e delle centraline elettroniche per il controllo di tutte le intercapedini, da realizzare entro il 20.12.2013;
 - presentazione al Comando dei VV.F. entro il 15.1.2014 del progetto tecnico redatto dall'ing. Nicola Solito, al fine di acquisire nei 60 gg successivi il richiesto parere di conformità. Ottenuto tale parere sarà presentata allo stesso Comando la SCIA, corredata dal progetto e dall'Asseverazione degli impianti realizzati, redatta a cura del medesimo professionista;
 - copia della predetta SCIA sarà successivamente presentata a codesta Dogana.

Nell'esprimere la disponibilità a fornire ulteriori eventuali chiarimenti ritenuti necessari, si porgono distinti saluti.

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)