

T971/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2769

New IDBS SRL

manutenzione inf. outineando

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.769	27/12/2024			494,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

NEW IDROS S.r.l.s.

VIA PUGLIE 26

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03180860730 C.F. 03180860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentonovantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT77C0881715801008000002800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 157 del 17/10/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG B368FB3437

IMPORTO LORDO	494,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	494,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	494,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: Kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	157 ✓	2024-10-17 ✓	EUR 602,68 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.152/2024 Data Ord. 2024-10-11 CIG B368FB3437	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Manutenzione Impianti Antincendio - Centrale di rivelazione antincendio Officina - Manichette Idranti e Gruppo V.V.F. - Porte REI	nr	1	494,00	494,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	494,00	108,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 494,00 ✓	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800 ✓

PNC

N.IVA 2604

DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13184322744 Data SDI: 17/10/2024 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: Kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	157	2024-10-17	EUR 602,68

Dati ordine acquisto

Ord.152/2024 Data Ord. 2024-10-11 CIG B368FB3437

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Manutenzione Impianti Antincendio - Centrale di rivelazione antincendio Officina - Manichette Idranti e Gruppo V.V.F. - Porte REI	nr	1	494,00	494,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	494,00	108,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 494,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: CNH10

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17.10.2024	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-01-2025	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23.10.24	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23.10.24	<i>[Firma]</i>

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA NEW IDROS SRLS

IMP 152 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	10-10-21	16304	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	14-10-21	16481	SI
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	SI	<	10-10-21	16304	SI
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data 21-10-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>157</u>	Data fattura: <u>17-10-21</u>	Importo: <u>694,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>23.10.21</u>
---------------------	-------	----------------------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

NEW IDROS SRLS

Via Puglie, 26

74121 TARANTO

newidrossrls@legalmail.it

Lavoro IMP. 152/2024 del 11/10/2024

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO *II sem. 2024*
A CONSUNTIVO

CIG B368FB3437

In riferimento al vs preventivo di spesa del 10/10/2024, PROT. AZ. N. 16307/2024, dell'importo totale di € 494,00 + IVA, inerente la **MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO**, si emette ordine per un importo di **€ 494,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellidoro

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





ANTINCENDIO E ANTIFORTUNISTICA

NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 10 ottobre 2024

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.53/24

OGGETTO: Manutenzione programmata (semestrale) Centrale di rivelazione antincendi- OFFICINA

Con la presente, a seguito di Vs. richiesta, Vi inviamo preventivo di spesa relativo a quanto riportato in oggetto.

Controllo visivo dello stato dell'impianto e messa in sicurezza dello stesso adottando tutte le misure necessarie, sulla centrale di comando, per poter realizzare tutte le verifiche senza provocare allarmi;

Verifica dei sistemi di connessione e collegamenti tra i punti di rivelazione, la centrale di gestione ed i dispositivi di segnalazione.

Verifica del regolare funzionamento della centrale di rivelazione ed allarme incendio, con controllo del funzionamento lampade dei singoli circuiti, simulazione di tutte le funzioni della centrale con verifica di tutte le procedure da effettuare per la segnalazione dell'allarme. Oltre ad eseguire tutti i test necessari per provare l'efficienza del sistema.

Controllo del buon funzionamento dei dispositivi locali di segnalazione allarme (quadri sinottici, targhe ottico acustiche all'interno e all'esterno dei locali protetti).

Verifica del regolare funzionamento dei pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro.

Verifica generale di funzionamento e rimessa in servizio dell'impianto.

Verifica di funzionamento del sistema automatico di comando impianto, adottando tutte le precauzioni necessarie.

Verifica magneti per porte REI

Costo semestrale per lavori eseguiti in data 29 agosto 2024

Euro 200,00 oltre IVA 22% -

Distinti saluti

NEW IDROS SRLS

Via Puglia, 26 - 74121 Taranto

Tel. 099/4005433

C.F./P.IVA 03180860730

Pec: newidrossrls@legalmail.it

E-mail: newidrossrls@libero.it



ANTINCENDIO E ANTIFORTUNISTICA

NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 10 ottobre 2024

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Off.54/24

OGGETTO: Preventivo di spesa -

A seguito di Vs. gradita richiesta, Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per le operazioni di manutenzione da effettuare alle attrezzature antincendio, in Vs. dotazione:

MANUTENZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI 671/1-2-3

n. 28 Manichette antincendio UNI 45

n. 01 Gruppo Attacco V.V.F.

Controllo semestrale € 6,00 cad. -

Totale Costo semestrale per lavori eseguiti in data 31 luglio 2024

Euro 174,00 IVA ESCLUSA

Offerta valida: 60 gg.

Tempi di consegna: da concordare

Modalità di pagamento: rimessa diretta ricevimento fattura

In attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

NEW IDROS SRLS

Via Puglia, 26 - 74121 Taranto

Tel. 099/4005433

C.F./P.IVA 03180860730

Pec: newidrossrls@legalmail.it

E-mail: newidrossrls@libero.it



NEW IDROS S.R.L.S
Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA
reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434
newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 10 ottobre 2024

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.p.A
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

Prot.55/24

OGGETTO: Preventivo di spesa per fornitura di servizio di manutenzione ordinaria e delle porte tagliafuoco REI .

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta di preventivo di spesa, relativa a quanto riportato in oggetto, con la presente Vi formalizziamo la ns. migliore offerta di seguito riportata:

N.10 PORTE a 2 battenti

N.02 PORTE a 1 battente

MANUTENZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI 11473-1

Manutenzione e controllo da effettuare da parte di ns. personale specializzato tramite una serie di accertamenti tecnici specifici.

Sorveglianza consiste in un controllo visivo atto a verificare che le porte tagliafuoco siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

- valutare lo stato delle porte installate;
- verifica della disponibilità del libretto d'uso e manutenzione acquisire le registrazioni degli interventi passati;
- verifica della conformità della posa in opera delle porte;
- verifica dell'integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso;
- verifica dell'integrità della porta e degli accessori, e che non siano state apportate modifiche non previste dal produttore;

Verificare che le porte tagliafuoco

- Abbiano il sistema di apertura della porta funzionante;
- Non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre;
- Chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o fessure,...).
- Ruotino liberamente e, in presenza del dispositivo di autochiusura questi operi effettivamente;
- Se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano dispositivi efficienti.

OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO

Il controllo periodico consiste in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta funzionalità della porta tagliafuoco, nelle normali condizioni esistenti nell'ambiente in cui è installata.

- Verifica della presenza della targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore;
- Verifica della presenza di ritegni impropri;
- Verifica delle guarnizioni;
- Presenza di danneggiamenti, integrità e modifiche;
- Verifica il fissaggio sicuro a porta e telaio;
- Presenza di verniciatura;
- Verifica fissaggi;
- Verifica continuità e solidità dell'ancoraggio al supporto murario;
- Verifica dei piani verticali e orizzontali di posa delle parti mobili;
- Verifica di giochi tra porta e telaio;
- Verifica di giochi tra le ante;
- Verifica dei giochi dei labirinti dei portoni scorrevoli;
- Verifica integrità costruttiva;
- Presenza di forature, ammacature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti;
- Verifica cerniere;
- Verifica lubrificazione scrocco e serratura a fissaggio
- Verifica facilità di manovra;
- Verifica integrità e scorrevolezza;
- Verifica chiusura (riaggancio) e corretta velocità di chiusura;

Costo semestrale per lavori eseguiti in data 30 settembre 2024 € 10,00 cad.-

Totale Costo semestrale Euro 120,00 IVA. esclusa

In attesa di un Vs. favorevole riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

NEW IDROS SRLS

Via Puglia, 26 - 74121 Taranto

Tel. 099/4005433

C.F./P.IVA 03180860730

Pec: newidrossrls@legalmail.it

E-mail: newidrossrls@libero.it

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO	Nr.	Data
Azienda / Luogo di intervento KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto C.F. e Partita Iva: 00146330733		Tipologia di intervento ☐ Controllo Settimanale ☐ Controllo Mensile ☐ Controllo Trimestrale ☐ Controllo Semestrale ☐ Controllo Annuale ☐ Altro
Referente		

ESTINTORI	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	NOTE	ESITO
POLVERE								☐ Pos. ☐ Neg.
CO2								☐ Pos. ☐ Neg.
SCHIUMA								☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRA IPOLOGIA								☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO				
	Nr mt. 20	Nr mt. 25	Nr mt. 30	☐ Pos. ☐ Neg.
NASPI DN 25				☐ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 45				☐ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 70				☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOPRASUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOTTOSUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO DI SPINTA IDRICO ANTINCENDIO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
MONITORE/SPINGARDA			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPI MOBILI A SCHIUMA	KG		NR	☐ Pos. ☐ Neg.

SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO			
PORTE TAGLIAFUOCO AD 1 ANTA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PORTE TAGLIAFUOCO A 2 ANTE	NR	10	☐ Pos. ☐ Neg.
PORTONI SCORREVOLI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
ELETTROMAGNETI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
MANIGLIONI ANTIPANICO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
EVACUATORI DI FUMO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

PRIMO SOCCORSO			
LAMPADE DI EMERGENZA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PRESIDI MEDICALI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE			
BARRIERE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE MONOZONA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PULSANTI DI ALLARME	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
RILEVATORI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
SEGNALATORI ACUSTICI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
ARMADIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
AUTOPROTETTORI AD ARIA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
MASCHERE ANTIFUMO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CAPPUCCI DI FUGA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRO			
	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

NOTE DELL'INTERVENTO

Firma Del Manutentore NEW IDROS SRLS Via Puglia, 26 - 74121 Taranto Tel.099/4005433 C.F./P.IVA 03180860730 Pec: newidrossrls@legalmail.it E-mail newidrossrls@libero.it
--

Firma presa visione e resa possibile KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto C.F. e Partita Iva: 00146330733

Il presente rapporto deve essere allegato al registro antincendio

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO	Nr.	Data 30/08/2024
Azienda / Luogo di intervento KYMA MOBILITÀ VIA CESARE BATTISTI TARRANTO		Tipologia di intervento ☐ Controllo Settimanale ☐ Controllo Mensile ☐ Controllo Trimestrale ☒ Controllo Semestrale ☐ Controllo Annuale ☐ Altro
Referente		

ESTINTORI	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	NOTE	ESITO
POLVERE								☐ Pos. ☐ Neg.
CO2								☐ Pos. ☐ Neg.
SCHIUMA								☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRA IPOLOGIA								☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO				
	Nr mt. 20	Nr mt. 25	Nr mt. 30	☐ Pos. ☐ Neg.
NASPI DN 25				☐ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 45	28			☒ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 70				☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOPRASUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOTTOSUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO ATTACCO MOTO-POMPA V.V.F.			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO DI SPINTA IDRICO ANTINCENDIO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
MONITORE/SPINGARDA			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPI MOBILI A SCHIUMA	KG		NR	☐ Pos. ☐ Neg.

SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO		
PORTE TAGLIAFUOCO AD 2 ANTE	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
PORTE TAGLIAFUOCO A 2 ANTE	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
PORTONI SCORREVOLI	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
ELETTROMAGNETI	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
MANIGLIONI	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
ANTIFANICO	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
EVACUATORI DI FUMO	NR	☐ Pos. ☐ Neg.

PRIMO SOCCORSO		
LAMPADE DI EMERGENZA	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
PRESIDI MEDICALI	NR	☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE			
BARRIERE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE MONOZONA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PULSANTI DI ALLARME	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
RILEVATORI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
SEGNALATORI ACUSTICI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
ARMADIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
AUTOPROTETTORI AD ARIA	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
MASCHERE ANTIFUMO	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
CAPPUCCI DI FUGA	NR	☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRO		
	NR	☐ Pos. ☐ Neg.

NOTE DELL'INTERVENTO
NO PPM, CHATTA 34 12145 SCABUTE CO. 100 J. R Dicembre 2023

NEW PROPOS Via P. da 25/1121 Taranto Tel. 099 411111

Firma presa visione del Responsabile KYMA MOBILITÀ S.P.A. Ufficio Tecnico
--

Il presente rapporto deve essere allegato al registro antincendio

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO	Nr.	Data
Azienda / Luogo di intervento KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto Referente C.F. e Partita Iva: 00146330733		Tipologia di intervento ☐ Controllo Settimanale ☐ Controllo Mensile ☐ Controllo Trimestrale ☐ Controllo Semestrale ☐ Controllo Annuale ☐ Altro

ESTINTORI	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	Nr	kg/lt	NOTE	ESITO
POLVERE								☐ Pos. ☐ Neg.
CO2								☐ Pos. ☐ Neg.
SCHIUMA								☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRA IPOLOGIA								☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO				
	Nr mt. 20	Nr mt. 25	Nr mt. 30	☐ Pos. ☐ Neg.
NASPI DN 25				☐ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 45				☐ Pos. ☐ Neg.
IDRANTI DN 70				☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOPRASUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
COLONNINE IDRANTI SOTTOSUOLO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPO DI SPINTA IDRICO ANTINCENDIO			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
MONITORE/SPINGARDA			NR	☐ Pos. ☐ Neg.
GRUPPI MOBILI A SCHIUMA	KG		NR	☐ Pos. ☐ Neg.

SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO			
PORTE TAGLIAFUOCO AD 1 ANTA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PORTE TAGLIAFUOCO A 2 ANTE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PORTONI SCORREVOLI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
ELETTROMAGNETI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
MANIGLIONI ANTIPANICO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
EVACUATORI DI FUMO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

PRIMO SOCCORSO			
LAMPADE DI EMERGENZA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PRESIDI MEDICALI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE			
BARRIERE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CENTRALE MONOZONA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
PULSANTI DI ALLARME	NR		☒ Pos. ☐ Neg.
RILEVATORI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
SEGNALATORI ACUSTICI	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
ARMADIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
AUTOPROTETTORI AD ARIA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
MASCHERE ANTIFUMO	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
CAPPUCCI DI FUGA	NR		☐ Pos. ☐ Neg.
ALTRO			
	NR		☐ Pos. ☐ Neg.

NOTE DELL'INTERVENTO

--

Firma Del Manutentore NEW IDROS SRLS Via Puglia, 26 - 74121 Taranto Tel. 099/4005433 C.F./P.IVA 03180860730 Pec: newidrossrls@legalmail.it E-mail newidrossrls@libero..
--

Firma presa visione del Responsabile KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto C.F. e Partita Iva: 00146330733

Il presente rapporto deve essere allegato al registro antincendio