



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. 497/MC
DATA 27/09/2025

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	25.11.14				X
N. ORDINE	4500703834	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	VRV PANASONIC mod. U-10ME2E8 matr. 6338700267/mod. U-10ME2E8 matr. 6338700260		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		

DESCRIZIONE LAVORO

ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573

STRUMENTAZIONE ADOPERATA

CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 05691610728


Denominazione: MAIN TECH S.R.L.

Certificato: 326/13

PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO

MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q

ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01



QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	3			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE MAGNA PT SPA 70026 MODUGNO (BA)
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.	

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	☐	☐	☐	☐
MODELLO	MANUTENZIONE PROGRAMMATA			
MATRICOLA	REP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO			

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO GORE DA COMMA RECUPERO LA VISIONE ISTRUTTA E GAS GORE DA D.P.R. 2573 DEL 22/6/02 DA ESSO ADDETA DI TUTTA

DAI ELEGIA DI ANGELO ANGELO MURRO
DA 1018-CEP-005313-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ANGELO MURRO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGAS & CASINA RENTHOUSE</u>
PRESSO	<u>25 M K</u>
COMMESSA	<u>RAVENSPIK</u>
MODELLO	
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO CORRE DA LOSSI RILAVESIA LA MANIPOLAZIONE SOTTO SOTTOPIE SUI DISCHETTI IN OBTENIZIONE DI UNO STATO STABILE E RILASCIATO DA SOSTANZE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIGAS & CASINA</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE




Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.



Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via della Ortensia, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it C.C.I.A.A. di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI M5UXCR1



APPARECCHIATURA CABINA PENTHASE
RAWDAC

OPERATORE MARCO MASO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☐	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☒	Lavaggio griglie	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

26/09/2025